

Wirtschaftlich.
Wartungsarm.
Langlebig.

kubOra
GmbH Industrie-
und Kunststofftechnik

LÖSCHWASSERSPEICHER



www.kubra-gmbh.de




BEREITSTELLUNG VON LÖSCHWASSER

Zur Entlastung der öffentlichen Trinkwasserversorgung

Die dezentrale Vorhaltung von Löschwasser hat in den letzten Jahren zugenommen und wird zudem vermehrt zur Vorschrift. Wir bieten hierfür Löschwasserbehälter in verschiedenen Größen und Ausführungen an. Die Befüllung ist mit Trink- oder Regenwasser möglich.

Unterirdische Löschwasserbehälter sind in der DIN 14230 geregelt. Die Anschlüsse müssen entsprechend DIN 14244 ausgeführt werden. Für die Ermittlung des Löschwasserbedarfes wird das Arbeitsblatt W 405 herangezogen.




Unsere Löschwasserbehälter werden aus umweltfreundlichen und zu 100 % recycelbaren Werkstoffen gefertigt.

Wie bei allen unseren Behältern (Stauraumsysteme, Trinkwasserspeicher etc.) werden auch die Löschwasserbehälter auf die Kundenanforderungen abgestimmt und komplett vorkonfektioniert.

TYPISCHE BAUFORMEN

Löschwasserbehälter werden meist als Röhrenform werkseitig vorkonfektioniert. Dabei wird möglichst das maximale Transportmaß eines LKWs in Länge und Breite ausgenutzt, um die Anzahl der bauseitigen Verbindungen zu minimieren.



**Standard-Varianten für die typischen
Löschwasservorhaltungsmengen nach DWA W 405.**

**Andere Ausführungen bzgl. Nennweite und
Löschwasservolumen sind natürlich möglich.**



1-teilig
meist für 50 - 100 m³



2-teilig
meist für 100 - 200 m³



Sonderbauformen
für jedes Volumen



EINBAUHINWEISE FÜR DIE BAUSTELLE

Um die Bauzeiten auf der Baustelle möglichst kurz zu halten, werden die Löschwasserbehälter weitestgehend werkseitig vorkonfektioniert. Beim Versetzen des Bauwerks auf der Baustelle sind nur noch wenige Vorarbeiten durchzuführen. Für einen fachgerechten Einbau von **Kubra** Löschwasserbehältern sind folgende Hinweise zu beachten:

Bei **Kubra** Löschwasserbehältern handelt es sich um Profilwickelrohre gemäß DIN 16961, die mit Endplatten verschlossen werden. Beim Einbau der Löschwasserbehälter sind die DIN EN 1610, die ATV-DVWK-A 127 sowie die UVV zu beachten und einzuhalten.

Baugrund / Bettung der Löschwasserbehälter

Der Einbau darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden, welches über ausreichend Erfahrung, geeignete Geräte und Maschinen verfügt. Die im statischen Nachweis für das Bauwerk angenommenen Einbaubedingungen sind zwingend einzuhalten. Abweichungen hiervon sind nur nach Rücksprache und schriftlicher Freigabe durch die **Kubra** GmbH zulässig.

Folgende Einbaubedingungen sind mindestens einzuhalten:

- ▀ Ebener Baugrund, um ein vollflächiges Auflager für die Speicherröhren zu schaffen. Eventuell notwendige Gefälle, die zum Betrieb des Löschwasserbehälters benötigt werden, müssen ebenfalls ein vollflächiges Auflager für die Löschwasserbehälter darstellen. Das Auflager sollte mindestens 150 mm dick sein und aus Böden der Klasse G1 mit einer Proctor-Dichte von 97 % hergestellt werden. Der Auflagerwinkel für die Speicherröhren sollte 120° betragen.
- ▀ Betonauflager sind für **Kubra** Löschwasserbehälter nicht zulässig!
- ▀ Die Mindestgrabenbreite gemäß DIN EN 1610 ist einzuhalten. Wir empfehlen einen Arbeitsraum, um das Bauwerk von einem Meter nicht zu unterschreiten.
- ▀ Gleichmäßiges Verfüllen des Bauwerks in der Leitungszone in Lagen von maximal 30 cm. Hierbei ist besonders der Bereich der Zwickel zu beachten, da diese das Auflager für den Löschwasserbehälter darstellen. Wir empfehlen, Böden der Gruppe G1 für die Leitungszone einzusetzen. In Abstimmung mit der **Kubra** GmbH können auch Böden der Gruppe G2 für die Verfüllung eingesetzt werden. Die Verdichtung sollte mit einer Proctor-Dichte von min. 97% hergestellt werden.
- ▀ Die Überdeckung der Löschwasserbehälter sollte mindestens 80 cm über Rohrscheitel betragen, um eine Frostfreiheit für das gespeicherte Löschwasser gewährleisten zu können.
- ▀ Eine Überfahung des Bauwerks ist – sofern nicht statisch nachgewiesen – nicht zulässig!



Bodengruppen gemäß ATV-DVWK-A 127

- G1** GE = enggestufte Kiese
GW = weitgestufte Kies-Sand-Gemische
GI = intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische
SE = enggestufte Sande
SW = weitgestufte Sand-Kies-Gemische
SI = intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
-
- G2** GU = Kies-Schluff-Gemische
GT = Kies-Ton-Gemische
SU = Sand-Schluff-Gemische
ST = Sand-Ton-Gemische
-

Kontakt

IMMER DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN

Sie planen ein Projekt? Dann wenden Sie sich gerne persönlich an uns. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere Experten individuelle Lösungen, die allen Anforderungen Ihres Vorhabens gerecht werden. Dazu laden wir Sie gerne in unsere Zentrale ein oder treffen uns bei Ihnen vor Ort.

„HIER
DÜRFEN
SIE SICH
VERSTANDEN
FÜHLEN.“



Kubra GmbH Industrie- und Kunststofftechnik

Einsteinstraße 102–110
06785 Oranienbaum-Wörlitz, OT Kapen

Telefon: +49 (0)34904 3226-0
info@kubra-gmbh.de

www.kubra-gmbh.de